سايغ
SAIEG

الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية و الغازية

SOCIETE ALGERIENNE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIERES

FICHE TECHNIQUE

Produits

COMPTEUR ELECTRICITE
CX 1000-3

SAIEG.Spa société du groupe SONELGAZ au capital de 3 286 375 000.00 DA - BP N°10, Zone Industrielle Rouïba – Wilaya d'Alger

Direction Générale ☎ 023 86 40 93 Fax 023 86 41 01

Unité de fabrication de pylônes et matériel de l'éclairage public Zone Industrielle Rouïba – Wilaya d'Alger ☎ 023 86 40 88 Fax 023 86 40 99

Unité de fabrication de matériels et équipements électrique et gaziers route DJEMILA el Eulma – Wilaya Sétif ☎ 036 76 11 34 Fax 036 76 10 60

Unité de maintenance et fabrication de la pièce de rechange Zone Industrielle Draa el hadja – Wilaya M'sila ☎ 035 32 58 60 Fax 035 32 58 59

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

COMPTEUR ELECTRICITE MONOPHASE CX 1000-3

Le CX1000-3 a été conçu pour une utilisation domestique et bénéficie du meilleur de la technologie électronique appliquée au comptage d'énergie.

Cet appareil a acquis la fiabilité et la robustesse des solutions traditionnelles, tout en offrant la richesse fonctionnelle d'un compteur statique intelligent.

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

Mesure des énergies actives importées et exportées selon IEC62053-21 classe 1.

Mesure de l'énergie réactive dans les 04 quadrants conformément à la norme IEC 62053-21 classe 2.

Constante de mesure : 1 Wh/imp

Gamme de courant : 5 (60) A

Alimentation : 230 V 50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mémoire non volatile de type EEPROM.

Insensibilité aux coupures secteur de durée inférieure à 500ms.

Affichage LCD 08 Digits.

Niveau de protection IP 53, selon IEC 60529.

Température de fonctionnement : - 20°C à + 70°C

Très Faible encombrement (mm) : H : 174, L : 136, P : 43.

Poids : 380gr.

Fixation selon triangle DIN 43857 / BS 5685.

Raccordement asymétrique selon norme DIN 43856 et DIN 43857.

Horloge de commutation 07 jours.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Jusqu’à 06 registres Mesure de l'énergie active importée P+.

Jusqu’à 06 registres Mesure de l'énergie active exportée P-.

Maxima par poste tarifaire jusqu’à 06.

Tarification sur horloge.

Programmation locale par boutons poussoirs.

Relève et programmation locale par interface optique vitesse 9600 Bauds selon IEC 61107